

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
04.08.2022 КНМ №43220061000202746512



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Санчурского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Яранская, 2, п.г.т. Санчурск, 612370, тел. 2-62-01 (83357), email: ond27@43.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.БОЛЬШАЯ ШИШОВКА САНЧУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – МКОУ ООШ д. Б. Шишовка)

Должностному лицу – директору МКОУ ООШ д. Б. Шишовка – Уховой Юлии Александровне
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

17.08.2022 года в 16 ч. 30 мин проведена внеплановая проверка главным государственным инспектором Санчурского района по пожарному надзору – Жуковым Семёном Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
МКОУ ООШ д. Б. Шишовка адрес: 612387, Кировская обл., Санчурский р-н, д. Большая Шишовка, д. 54

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ ООШ д. Б. Шишовка – Уховой Юлией Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	С объекта общеобразовательной школы (Ф 4.1) система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны	пункт 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	12.10.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 4-ом квартале 2022 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Санчурского района по пожарному надзору
С.Ю. Жуков

(должность, фамилия, инициалы)

«17» августа 2022 г.

М.Л.П.*

(подпись, заверенная печатью)



Предписание для исполнения получил(-а):
Директор МКОУ ООШ д. Б. Шишова

Ухова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» августа 2022 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору